

Gemeinde Guttenberg  
Stadtsteinacher Str. 17  
95369 Untersteinach

**Verwaltungsgemeinschaft  
Untersteinach**

**Eing.: 21. Mai 2026**

**Zur Kenntnis an:**  
**Zur weiteren Bearbeitung an:**  
SG 11 ☐ Amt 2 ☐ Amt 3 ☐

Am Berglein 3  
95336 Mainleus-Rothwind  
Telefon 09229/7083  
Telefax 09229/8588  
E-mail: info@analab-taubmann.de  
GF: Dr. Silke Taubmann, Dr. Sandra Taubmann  
Registergericht Bayreuth HRB 2736  
St.-Nr.: 20812150473, Ust.-Id.: DE188834591

Zeichen  
Gä

Datum  
13.05.2026

**Prüfbericht: 2604366/3+4 b**

Seite 1 von 3

Untersuchung: **Trinkwasseruntersuchung gemäß TrinkwV (PFAS) (Fremdlabor AIR)**  
Probenahmeort/-stelle: Siehe Bericht  
Probenbeschreibung: Trinkwasser  
Probenahme durch: Fa. analab Taubmann GmbH  
Probenehmer (Name): Herr Knaak  
Probenahmeart: Phys./Chem.: DIN ISO 5667-5 (A 14) (2011-02)  
(DIN, Beschreibung)  
Probenahmedatum: 27.04.2026 Uhrzeit: siehe Bericht  
Probeneingang - Labor: 27.04.2026  
Proben-Nr. (analab-Nr.): 26 04 366/3+4  
Untersuchungszeitraum: 27.04. – 13.05.2026

Hinweis für gem. TrinkwV geforderte Untersuchungen und Untersuchungsergebnisse:

Wir weisen Sie darauf hin, dass jeder Wasserversorger gemäß §47 TrinkwV 2023 verpflichtet ist, unverzüglich jede Grenzwert-Überschreitung sowie jedes Erreichen des technischen Maßnahmenwertes, den zuständigen Überwachungsbehörden anzuzeigen. Zudem ist jeder Wasserversorger nach § 44 TrinkwV 2023 verpflichtet eine Kopie der Niederschrift innerhalb von zwei Wochen nach dem Abschluss der Untersuchung dem Gesundheitsamt zu übersenden. Falls Sie unser Labor mit der Weitergabe der Ergebnisse an die zuständige Behörde beauftragt haben, geschieht dies durch uns:

Das Prüfergebnis wurde auftragsgemäß an die zuständige Behörde weitergeleitet: ☒ ja ☐ nein



Lfd. Nr. der Probenahmestelle: 2

| <b>Mess- und Probenahme-<br/>stelle:</b> | Kenn-<br>zahl                                                             | 1230/5835/00130                 |                                   |              |                          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------|
|                                          | Name                                                                      | WW Streichenreuth, , Reinwasser |                                   |              |                          |
| <b>Wassergewinnungsanlage:</b>           |                                                                           |                                 |                                   |              |                          |
| <b>Proben-ID des Labors:</b>             |                                                                           | 2604366-4                       |                                   |              |                          |
| <b>Probenahme:</b>                       | Datum                                                                     | 27.04.2026                      |                                   |              |                          |
|                                          | Uhrzeit                                                                   | 10:35                           |                                   |              |                          |
| <b>Probengewinnung:</b>                  | Stichprobe                                                                | <b>Me-<br/>dium:</b>            | Trinkwasser kalt                  |              |                          |
| <b>Messprogramm:</b>                     |                                                                           |                                 |                                   |              |                          |
| Nr.                                      | Parameter                                                                 | Son-<br>der-<br>zei-<br>chen    | Mess-<br>wert/<br>Unter-<br>schl. | Ein-<br>heit | Probenvorbe-<br>handlung |
| 1                                        | 8011 Perfluorbutansäure                                                   | <                               | 0,002                             | µg/l         |                          |
| 2                                        | 8010 Perfluorpentansäure                                                  | <                               | 0,001                             | µg/l         |                          |
| 3                                        | 8002 Perfluorhexansäure                                                   | <                               | 0,001                             | µg/l         |                          |
| 4                                        | 8003 Perfluorheptansäure                                                  | <                               | 0,001                             | µg/l         |                          |
| 5                                        | 8000 Perfluoroctansäure                                                   | <                               | 0,001                             | µg/l         |                          |
| 6                                        | 8004 Perfluornonansäure                                                   | <                               | 0,001                             | µg/l         |                          |
| 7                                        | 8005 Perfluordecansäure                                                   | <                               | 0,001                             | µg/l         |                          |
| 8                                        | 8013 Perfluorundecansäure                                                 | <                               | 0,001                             | µg/l         |                          |
| 9                                        | 8007 Perfluordodecansäure                                                 | <                               | 0,0015                            | µg/l         |                          |
| 10                                       | 8025 Perfluortridecansäure                                                | <                               | 0,0017                            | µg/l         |                          |
| 11                                       | 8009 Perfluorbutansulfonsäure                                             | <                               | 0,001                             | µg/l         |                          |
| 12                                       | 8019 Perfluorpentansulfonsäure                                            | <                               | 0,001                             | µg/l         |                          |
| 13                                       | 8008 Perfluorhexansulfonsäure                                             | <                               | 0,001                             | µg/l         |                          |
| 14                                       | 8018 Perfluorheptansulfonsäure                                            | <                               | 0,001                             | µg/l         |                          |
| 15                                       | 8001 Perfluoroctansulfonsäure                                             | <                               | 0,001                             | µg/l         |                          |
| 16                                       | 8069 Perfluornonansulfonsäure                                             | <                               | 0,001                             | µg/l         |                          |
| 17                                       | 8012 Perfluordecansulfonsäure                                             | <                               | 0,001                             | µg/l         |                          |
| 18                                       | 8081 Perfluorundecansulfonsäure                                           | <                               | 0,001                             | µg/l         |                          |
| 19                                       | 8082 Perfluordodecansulfonsäure                                           | <                               | 0,001                             | µg/l         |                          |
| 20                                       | 8083 Perfluortridecansulfonsäure                                          | <                               | 0,001                             | µg/l         |                          |
| 21                                       | 0847 Summe 20 PFAS-Verbindungen (TrinkwV 2023)                            | <                               | 0,002                             | µg/l         |                          |
| 22                                       | 0846 Summe 4 PFAS-Verbindungen (PFHxS, PFOA, PFOS, PFNA) - (TrinkwV 2023) | <                               | 0,001                             | µg/l         |                          |

### Kurz-Beurteilung:

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte bzw. Forderungen der TrinkwV 2023 eingehalten.

Nachfolgend sind die gültigen und zukünftigen Grenzwerte der TrinkwV 2023 aufgeführt:

| Parameter | Grenzwert  | gültig ab/ seit | Untersuchungsverfahren |
|-----------|------------|-----------------|------------------------|
| PFAS-20   | 0,10 µg/l  | 12.01.2026      | Fremdlabor AIR         |
| PFAS-4    | 0,020 µg/l | 12.01.2028      | Fremdlabor AIR         |

Die Untersuchungsergebnisse erhalten ihre Freigabe mit nachfolgender Unterschrift.


Dr. Silke Taubmann  
Geschäftsleitung, Dipl. Chem.

Dr. Sandra Taubmann  
Geschäftsleitung, Dipl. Chem.

Dr. J. Knott  
Laborleiter, Dipl. Biol.



Verwaltungsgemeinschaft  
Untersteinach  
Eing.: 21. Mai 2026  
Zur Kenntnis an:  
Zur weiteren Bearbeitung an:  
SG 11 ☐ Amt 2 ☐ Amt 3 ☒



AIR  
ANALYTIK

Analytik Institut Rietzler GmbH | Dieter-Streng-Str. 5 | 90766 Fürth

analab Taubmann GmbH  
Am Berglein 3  
95336 Mainleus-Rothwind

Analytik-Institut Rietzler GmbH  
Laborstandort Fürth  
Dieter-Streng-Str. 5  
90766 Fürth

Telefon 0911 971 91-0  
Telefax 0911 971 91-299

labor-fuerth@rietzler-analytik.de  
www.rietzler-analytik.de

## PRÜFBERICHT AB2605983/ANAMAI21-ks

Auftraggeber: analab Taubmann GmbH  
Auftraggeber Adresse: Am Berglein 3, 95336 Mainleus-Rothwind  
Ihr Zeichen/Bestell-Nr.:  
Probenahmeort: keine Angaben  
Probenehmer: Auftraggeber  
Probenahmedatum: keine Angaben  
Probeneingangsdatum: 28.04.2026  
Prüfzeitraum: 28.04.2026 - 12.05.2026  
Gesamtseitenzahl: 9

### Untersuchungsergebnis Trinkwasser

| Probenbezeichnung   |                                         |         | 26 04 366 - 3 | 26 04 366 - 4 |
|---------------------|-----------------------------------------|---------|---------------|---------------|
| Labornummer         |                                         |         | AP2625730     | AP2625731     |
| Parameter           | Methode                                 | Einheit |               |               |
| Bisphenol A         | DIN EN ISO 18857-2:2012-01 (F32)*, mod. | µg/l    | <0,4          | <0,4          |
| Metalle             |                                         |         |               |               |
| Uran                | DIN EN ISO 17294-2 (E29):2024-12*       | mg/l    | <0,001        | <0,001        |
| PBSM Glyphosat/AMPA |                                         |         |               |               |
| Glyphosat           | DIN ISO 16308:2017-09*                  | µg/l    | <0,025        | <0,025        |

Zugelassen nach  
AbfKlarV, DuV

Messstelle nach  
§29b BImSchG, §42 BImSchV

Untersuchungsstelle nach  
§18 BBodSchG

Untersuchungsstelle nach  
§40 Abs. 1 TrinkwV

Untersuchungsstelle nach  
§6 Abs. 6 der Altholzverordnung

Zugelassen nach  
§3 Laborverordnung

Akkreditiert nach  
DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03



Geschäftsführer  
Arthur Hofmann

Sparkasse Nürnberg  
IBAN: DE42 7605 0101 0004 4433 33  
SWIFT-BIC: SSKNDE77XXX

Gewerbebank Ansbach  
IBAN: DE25 7656 0060 0000 1415 77  
SWIFT-BIC: GENODEF1ANS

Amtsgericht Fürth  
HRB 17262  
USt.-IdNr. DE238074111  
Steuer-Nr. 218/12/151948

## Untersuchungsergebnis Trinkwasser

| Probenbezeichnung    |                        |         | 26 04 366 - 3 | 26 04 366 - 4 |
|----------------------|------------------------|---------|---------------|---------------|
| Labornummer          |                        |         | AP2625730     | AP2625731     |
| Parameter            | Methode                | Einheit |               |               |
| <b>PBSM sauer</b>    |                        |         |               |               |
| 2,4-D                | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l    | <0,02         | <0,02         |
| Aclonifen            | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l    | <0,02         | <0,02         |
| Beflubutamid         | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l    | <0,02         | <0,02         |
| Bentazon             | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l    | <0,02         | <0,02         |
| Bromoxynil           | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l    | <0,02         | <0,02         |
| Clodinafop-propargyl | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l    | <0,02         | <0,02         |
| Clopyralid           | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l    | <0,05         | <0,05         |
| Cyantraniliprol      | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l    | <0,02         | <0,02         |
| Dicamba              | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l    | <0,05         | <0,05         |
| Dichlorprop          | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l    | <0,02         | <0,02         |
| Fenpropidin          | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l    | <0,02         | <0,02         |
| Fenpropimorph        | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l    | <0,02         | <0,02         |
| Fluazifop            | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l    | <0,02         | <0,02         |
| Fluazinam            | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l    | <0,02         | <0,02         |
| Fludioxonil          | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l    | <0,02         | <0,02         |
| Fluroxypyr           | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l    | <0,02         | <0,02         |
| Haloxypop            | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l    | <0,02         | <0,02         |
| Indoxacarb           | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l    | <0,02         | <0,02         |
| Ioxynil              | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l    | <0,02         | <0,02         |
| Iprodion             | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l    | <0,02         | <0,02         |
| Kresoxim-Methyl      | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l    | <0,02         | <0,02         |
| MCPA                 | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l    | <0,02         | <0,02         |
| Mecoprop             | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l    | <0,02         | <0,02         |
| Mesotrion            | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l    | <0,02         | <0,02         |
| Methiocarb           | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l    | <0,02         | <0,02         |
| Nicosulfuron         | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l    | <0,02         | <0,02         |
| Pinoxaden            | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l    | <0,02         | <0,02         |
| Prosulfuron          | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l    | <0,02         | <0,02         |
| Prothioconazol       | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l    | <0,02         | <0,02         |
| Quinmerac            | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l    | <0,02         | <0,02         |
| Spiroxamine          | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l    | <0,02         | <0,02         |

**Untersuchungsergebnis Trinkwasser**

| Probenbezeichnung |                        |      | 26 04 366 - 3 | 26 04 366 - 4 |
|-------------------|------------------------|------|---------------|---------------|
| Labornummer       |                        |      | AP2625730     | AP2625731     |
| Sulcotrion        | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Tebufozid         | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Triadimenol       | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Triclopyr         | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Tritosulfuron     | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |

## Untersuchungsergebnis Trinkwasser

| Probenbezeichnung   |                        |         | 26 04 366 - 3 | 26 04 366 - 4 |
|---------------------|------------------------|---------|---------------|---------------|
| Labornummer         |                        |         | AP2625730     | AP2625731     |
| Parameter           | Methode                | Einheit |               |               |
| <b>PBSM neutral</b> |                        |         |               |               |
| 2-Hydroxyatrazin    | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l    | <0,02         | <0,02         |
| Acetamiprid         | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l    | <0,02         | <0,02         |
| Amidosulfuron       | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l    | <0,02         | <0,02         |
| Atrazin             | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l    | <0,02         | <0,02         |
| Azoxystrobin        | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l    | <0,02         | <0,02         |
| Bixafen             | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l    | <0,02         | <0,02         |
| Boscalid            | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l    | <0,02         | <0,02         |
| Bromacil            | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l    | <0,02         | <0,02         |
| Carbendazim         | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l    | <0,02         | <0,02         |

### Untersuchungsergebnis Trinkwasser

| Probenbezeichnung            |                        |      | 26 04 366 - 3 | 26 04 366 - 4 |
|------------------------------|------------------------|------|---------------|---------------|
| Labornummer                  |                        |      | AP2625730     | AP2625731     |
| Carbetamid                   | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Chloridazon                  | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Chlortoluron                 | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Clomazone                    | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Clothianidin                 | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Cyflufenamid                 | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Cyproconazol                 | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Desethyl-Atrazin             | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Desethyl-Desisopropylatrazin | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Desethylsimazin              | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Desethylterbutylazin         | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Difenoconazol                | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Diffenican                   | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Dimefuron                    | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Dimethachlor                 | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Dimethenamid                 | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Dimethoat                    | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Dimethomorph                 | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Dimoxystrobin                | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Diuron                       | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Epoxiconazol                 | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Ethidimuron                  | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Ethofumesat                  | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Fenoxaprop                   | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Flazasulfuron                | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Flonicamid                   | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Florasulam                   | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Flufenacet                   | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Flumioxazin                  | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Fluopicolide                 | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Fluopyram                    | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Flupyrsulfuron-methyl        | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |

## Untersuchungsergebnis Trinkwasser

| Probenbezeichnung   |                        |      | 26 04 366 - 3 | 26 04 366 - 4 |
|---------------------|------------------------|------|---------------|---------------|
| Labornummer         |                        |      | AP2625730     | AP2625731     |
| Flurtamon           | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Flusilazol          | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Fluxapyroxad        | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Foramsulfuron       | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Imazalil            | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Imidacloprid        | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Iodosulfuron-methyl | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Isoproturon         | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Isopyrazam          | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Isoxaben            | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Lenacil             | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Mandipropamid       | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Mesosulfuron-methyl | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Metalaxyl           | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Metamitron          | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Metazachlor         | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Metconazol          | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Methoxyfenozid      | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,03         | <0,03         |
| Metobromuron        | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Metolachlor         | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Metosulam           | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Metribuzin          | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Metsulfuron-methyl  | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Myclobutanil        | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Napropamid          | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Penconazol          | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Pendimethalin       | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Pethoxamid          | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Picolinafen         | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Picoxystrobin       | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Pirimicarb          | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Prochloraz          | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |

## Untersuchungsergebnis Trinkwasser

| Probenbezeichnung      |                        |      | 26 04 366 - 3 | 26 04 366 - 4 |
|------------------------|------------------------|------|---------------|---------------|
| Labornummer            |                        |      | AP2625730     | AP2625731     |
| Propamocarb            | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Propaquizafop          | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Propazin               | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Propiconazol           | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Propoxycarbazon        | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Propyzamid             | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Proquinazid            | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Prosulfocarb           | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Pyrimethanil           | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Pyroxsulam             | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Quinoclamrin           | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Quinoxifen             | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Simazin                | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Tebuconazol            | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Tebufenpyrad           | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Terbutylazin           | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Tetraconazol           | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Thiacloprid            | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Thiamethoxam           | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Thifensulfuron-methyl  | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Topramezone            | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Triasulfuron           | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Tribenuron-methyl      | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Trifloxystrobin        | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Triflursulfuron-methyl | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Triticonazol           | DIN 38407-F36:2014-09* | µg/l | <0,02         | <0,02         |
| Summe PBSM             | berechnet              | µg/l | n.n.          | n.n.          |

## Untersuchungsergebnis Trinkwasser

| Probenbezeichnung                        |                       |         | 26 04 366 - 3 | 26 04 366 - 4 |
|------------------------------------------|-----------------------|---------|---------------|---------------|
| Labornummer                              |                       |         | AP2625730     | AP2625731     |
| Parameter                                | Methode               | Einheit |               |               |
| <b>PFT</b>                               |                       |         |               |               |
| Perfluorooctansäure (PFOA)               | DIN EN 17892:2024-08* | µg/l    | <0,001        | <0,001        |
| Perfluorononansäure (PFNA)               | DIN EN 17892:2024-08* | µg/l    | <0,001        | <0,001        |
| Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS)         | DIN EN 17892:2024-08* | µg/l    | <0,001        | <0,001        |
| Perfluorooctansulfonsäure (PFOS)         | DIN EN 17892:2024-08* | µg/l    | <0,001        | <0,001        |
| Summe PFAS 4                             | DIN EN 17892:2024-08* | µg/l    | n.n.          | n.n.          |
| Perfluorbutansäure (PFBA)                | DIN EN 17892:2024-08* | µg/l    | <0,002        | <0,002        |
| Perfluorpentansäure (PFPeA)              | DIN EN 17892:2024-08* | µg/l    | <0,001        | <0,001        |
| Perfluorhexansäure (PFHxA)               | DIN EN 17892:2024-08* | µg/l    | <0,001        | <0,001        |
| Perfluorheptansäure (PFHpA)              | DIN EN 17892:2024-08* | µg/l    | <0,001        | <0,001        |
| Perfluordecansäure (PFDA)                | DIN EN 17892:2024-08* | µg/l    | <0,001        | <0,001        |
| Perfluorundecansäure (PFUnA)             | DIN EN 17892:2024-08* | µg/l    | <0,001        | <0,001        |
| Perfluordodecansäure (PFDoA)             | DIN EN 17892:2024-08* | µg/l    | <0,0015       | <0,0015       |
| Perfluortridecansäure (PFTrDA)           | DIN EN 17892:2024-08* | µg/l    | <0,0017       | <0,0017       |
| Perfluorbutansulfonsäure (PFBS)          | DIN EN 17892:2024-08* | µg/l    | <0,001        | <0,001        |
| Perfluorpentansulfonsäure (PFPeS)        | DIN EN 17892:2024-08* | µg/l    | <0,001        | <0,001        |
| Perfluorheptansulfonsäure (PFHpS)        | DIN EN 17892:2024-08* | µg/l    | <0,001        | <0,001        |
| Perfluorononansulfonsäure (PFNS)         | DIN EN 17892:2024-08* | µg/l    | <0,001        | <0,001        |
| Perfluordecansulfonsäure (PFDS)          | DIN EN 17892:2024-08* | µg/l    | <0,001        | <0,001        |
| Perfluoro-1-Undecansulfonsäure (PFUdS)   | DIN EN 17892:2024-08* | µg/l    | <0,001        | <0,001        |
| Perfluordodecansulfonsäure (PFDoS)       | DIN EN 17892:2024-08* | µg/l    | <0,001        | <0,001        |
| Perfluoro-1-tridecansulfonsäure (PFTrDS) | DIN EN 17892:2024-08* | µg/l    | <0,001        | <0,001        |
| Summe PFAS 20                            | DIN EN 17892:2024-08* | µg/l    | n.n.          | n.n.          |

n.n. = nicht nachweisbar

Analytik Institut Rietzler GmbH, Fürth, den 12.05.2026



i.V. Werner Engelskirchen  
M.Sc. Nutzpflanzenwissenschaften

Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit \* gekennzeichneten Prüfverfahren. | Modifizierte Normverfahren sind durch den Zusatz (mod.) im Prüfbericht gekennzeichnet und in der jeweiligen Anlage zur Akkreditierungsurkunde beschrieben. | Die Ergebnisse im Prüfbericht werden in vereinfachter Weise i. S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03 Abs. 7.8.1.3 berichtet. | Die erweiterten Messunsicherheiten werden im Prüfbericht nicht angegeben und bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken nicht berücksichtigt. Auf Anfrage können die Messunsicherheiten nachgereicht werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten. | Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

